

Wasserwirtschaftsamt Schweinfurt, Postfach 4220, 97410 Schweinfurt

CSU-Ortsverband Sulzdorf a.d.L.
Herrn 1. Vorsitzenden Reinhold Albert
Sternberg i. Gr.
Schloßstr. 42

97528 Sulzdorf a.d.L.

Hausanschrift: Alte Bahnhofstraße 29
97422 Schweinfurt
Telefon: (09721) 203-0
Telefax: (09721) 203-210
E-Mail: poststelle@wwa-sw.bayern.de
Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag:
8.00 - 11.30 Uhr und
13.00 - 15.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
**Verkehrs-
verbindung:** DB-Stadtbahnhof
OVF oder Stadt-Bus – Hast.
Mainberger-/Söldnerstr.

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom 20.06.2004
Unsere Zeichen 2.3 - 4536.1/NES 31
Bearbeiter / in Herr Schömig
Gebäude/Wbt 255
Datum 21. Juli 2004

**Amtliche Überwachung der Kläranlage Rabelsdorf, Gemeinde Pfarrweisach,
Lkr. Haßberge**

Sehr geehrter Herr Albert,
sehr geehrte Damen und Herren,

für das Landesentwicklungsziel „Gewässergüteklasse II“ reichen die gesetzlichen Anforderungen gemäß der Abwasserverordnung mit dem Anhang 1 (häusliches und kommunales Abwasser) in der jeweils gültigen Fassung nicht aus. Deshalb wurden für die wasserrechtliche Erlaubnis aufgrund der örtlichen Verhältnisse (Mischungsverhältnis Kläranlagenablauf / mittlerer Niedrigwasserabfluss des Schellenbaches) strengere Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle als die Mindestanforderungen gestellt. Der daraus resultierende Überwachungswert für Ammonium-Stickstoff ($\text{NH}_4\text{-N}$) in der Zeit vom 01. Mai bis 31. Oktober für den Ablauf der Kläranlage wurde deshalb mit Bescheid des Landratsamtes Haßberge Nr. III/4 - 641/3-3 vom 21.04.2004 auf 15 mg/l festgesetzt.

Entsprechend der amtlichen Überwachung vom 25.05.2004 und vom 29.06.2004 wurde der o. g. Bescheidswert in der ersten Überwachung um mehr als das Doppelte und in der zweiten Überwachung um fast das Vierfache überschritten. Die Bescheidswerte für Gesamt-Stickstoff (N_{ges}) und Gesamt-Phosphor (P_{ges}) wurden ebenfalls nicht eingehalten. Für N_{ges} und P_{ges} sind (aufgrund der Größenklasse der Kläranlage Rabelsdorf) keine Anforderungen zu stellen.

Dem Unternehmensträger steht es somit frei, höhere Überwachungswerte für N_{ges} und P_{ges} zu beantragen.



Weitere Dienstgebäude

Flussmeisterstelle
Schweinfurt
Kurt-Römer-Straße 7
97424 Schweinfurt
Telefon 09721/68368
Telefax 09721/608171

Flussmeisterstelle
Salz
Alte Straße 1
97616 Salz
Telefon 09771/68908-0
Telefax 09771/68908-20

Seemeisterstelle
Eileitshäuser See
Uferstraße 2
97488 Stadtlauringen
Telefon 09724/2176

Abschließend ist festzustellen, dass die Kläranlage Rabelsdorf den Bescheidswert für Ammonium-Stickstoff ($\text{NH}_4\text{-N}$), (fischgiftig) in den bisher zweimaligen amtlichen Überwachungen in 2004 nicht eingehalten hat.

Die Gemeinde Pfarweisach, das Landratsamt Haßberge, das Bayer. Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und das Landratsamt Rhön-Grabfeld erhalten einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen



Bauernschmitt
Ltd, Baudirektor

